

TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PE100

Tubi in Polietilene **PE 100** con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 MPa, **destinati alla distribuzione dell'acqua** prodotti in conformità alla UNI EN12201 del 2004 e a quanto previsto dal D.M. n.174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ.Min.Sanità n.102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".
I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.

TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

TUBI IN POLIETILENE CORRUGATO

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m², marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.

TUBI IN ACCIAIO NERO LISCIO E ZINCATO V.M.

Tubi acciaio saldati filettabili in FE330, a norma UNI 8863, marchiatosi a punzone, forniti in barre da 6 m.

Tubi acciaio saldati filettabili in Fe330, a norma UNI 8863, zincati a caldo, marchiatosi a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.

TUBI IN GHISA SFEROIDALE EN 545 2003 K9

Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e vernice bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545 e al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.102 del 02/12/78); fornita in barre da 6 m.

